

2021年度 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく一般廃棄物処理施設(焼却施設)維持管理状況記録資料

施設名	霞台厚生施設組合クリーンセンター
所在地	小美玉市高崎1824番地2

ヒルサイドレイク環境テクノロジー株式会社  
2022年4月13日  
(毎月第3水曜日更新)

1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のイに関する資料

処分した 廃棄物の種類	単位	炉名	2021									2022			合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
可燃性一般廃棄物	t	1号炉	2,667.02	2,708.49	2,763.14	2,879.96	2,605.39	2,464.65	1,325.53	38.84	2,974.52	2,693.38	1,174.33	2,832.54	27,127.79
		2号炉	2,659.11	2,727.79	1,761.98	2,896.10	2,613.76	2,472.53	2,922.38	2,920.91	2,975.74	2,712.76	318.30	700.26	27,681.62
合計			5,326.13	5,436.28	4,525.12	5,776.06	5,219.15	4,937.18	4,247.91	2,959.75	5,950.26	5,406.14	1,492.63	3,532.80	54,809.41

2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のロに関する資料

測定項目	測定位置	測定結果の得られた日
燃焼室中の燃焼ガス温度	各炉燃焼室	連続測定（日平均の月平均値） のため翌月の1日
集じん器に流入する燃焼ガス温度	各炉ろ過式集じん器入口	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	各炉煙突内	

※焼却炉の停止期間は除く。

測定項目	単位	炉名	2021									2022			基準値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
燃焼室中の燃焼ガス温度（平均値）	°C	1号炉	1016	992	992	974	970	972	1021	休炉	1039	1027	1041	1063	800°C以上
		2号炉	1025	1003	936	1001	975	975	1041	1050	1056	1040	1063	休炉	
集じん器に流入する燃焼ガス温度（平均値）	°C	1号炉	168	168	170	171	169	169	171	休炉	168	168	167	170	200°C以下
		2号炉	169	169	170	171	170	169	172	174	174	173	175	休炉	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度（1h）平均値	ppm	1号炉	1	2	2	2	2	2	2	休炉	1	1	1	2	100ppm (1h)以下
		2号炉	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	0	休炉	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度（4h）平均値	ppm	1号炉	1	2	2	2	2	2	2	休炉	1	1	1	1	30ppm (4h)以下
		2号炉	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	0	休炉	

3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のハに関する資料

設備名	堆積したばいじんの除去をおこなった時期
冷却設備	各炉スートフロアにより、毎日除去
排ガス処理設備	各炉ろ過式集じん器の逆洗をバルスジェット式で実施

4-1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のニに関する資料【排ガス中のダイオキシン類】

測定項目	単位	炉名		基準値
		1号炉	2号炉	
ダイオキシン類	ng-TEQ/m <sup>3</sup>	0.0061	0.0034	0.1以下
排ガス採取日		7月16日	7月19日	測定回数
結果が得られた日		8月30日	8月30日	1回/年

4-2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のニに関する資料

【排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度】

測定項目	単位	炉名	2021									2022			基準値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
ばいじん	g/m <sup>3</sup> N	1号炉	—	ND	—	ND	—	ND	—	休炉	—	ND	—	ND	0.01以下
		2号炉	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	休炉	
硫酸化合物	ppm	1号炉	—	14	—	12	—	7.9	—	休炉	—	5.6	—	13	30以下
		2号炉	—	8.5	—	22	—	3.4	—	4.4	—	4	—	休炉	
塩化水素	ppm	1号炉	—	11	—	19	—	15	—	休炉	—	9.7	—	15	30以下
		2号炉	—	10	—	28	—	5.2	—	6.8	—	9.4	—	休炉	
窒素化合物	ppm	1号炉	—	40	—	38	—	37	—	休炉	—	39	—	45	50以下
		2号炉	—	23	—	36	—	30	—	40	—	33	—	休炉	
排ガス採取日		1号炉		5月25日		7月16日		9月24日		—		1月11日		3月1日	測定回数 6回/年
	2号炉		5月26日		7月19日		9月27日		11月26日		1月31日		—		
結果が得られた日		1号炉		6月9日		8月17日		10月7日		—		2月4日		3月23日	6回/年
	2号炉		6月9日		8月17日		10月7日		12月20日		2月22日		—		

※測定月は「○」測定しない月は「-」で示す。定量下限値以下はNDと表示。