2026年10月1日

ヒルサイドレイク環境テクノロジー㈱

霞台厚生施設組合クリーンセンター（影響確認）　水質分析結果　　２０２６年度

＜：各物質における計量下限値を指す。

採取場所	水質汚濁防止法（有害物質28項目、その他15項目）			サンプリング月日・分析結果											
	No.	分析項目	基準値	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
雨水集水枡1	1	カドミウム及びその化合物	0.03mg/L	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003						
	2	シアン化合物	1mg/L	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1						
	3	有機燐化合物	1mg/L	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1						
	4	鉛及びその化合物	0.1mg/L	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01						
	5	六価クロム化合物	0.5mg/L	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05						
	6	砒素及びその化合物	0.1mg/L	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01						
	7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg/L	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005						
	8	アルキル水銀化合物　※1	検出されないこと	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005						
	9	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	0.003mg/L	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005						
	10	トリクロロエチレン	0.1mg/L	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01						
	11	テトラクロロエチレン	0.1mg/L	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01						
	12	ジクロロメタン	0.2mg/L	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02						
	13	四塩化炭素	0.02mg/L	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002						
	14	1,2-ジクロロエタン	0.04mg/L	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004						
	15	1,1-ジクロロエチレン	1mg/L	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1						
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4mg/L	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04						
	17	1,1,1-トリクロロエタン	3mg/L	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3						
	18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg/L	＜0.006	＜0.006	＜0.006	＜0.006	＜0.006	＜0.006						
	19	1,3-ジクロロプロペン	0.02mg/L	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002						
	20	チラウム	0.06mg/L	＜0.006	＜0.006	＜0.006	＜0.006	＜0.006	＜0.006						
	21	シマジン	0.03mg/L	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003						
	22	チオベンカルブ	0.2mg/L	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02						
	23	ベンゼン	0.1mg/L	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01						
	24	セレン及びその化合物	0.1mg/L	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01						
	25	ほう素及びその化合物	10mg/L	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1						
	26	ふっ素及びその化合物	8mg/L	＜0.8	＜0.8	＜0.8	＜0.8	＜0.8	＜0.8						
	27	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	100mg/L	＜1	＜1	＜1	3.0	3.0	2.0						
	28	1,4-ジオキサン	0.5mg/L	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05						
	1	水素イオン濃度（ｐＨ）	5.8以上8.6以下	6.7	6.8	7.6	7.0	7.2	7.8						
	2	生物化学的酸素要求量（BOD）	25mg/L (日間平均 20mgL)	2.8	1.5	2.8	3.1	7.6	4.1						
	3	化学的酸素要求量（COD）	25mg/L (日間平均 20mgL)	2.0	1.8	7.8	7.0	10.0	6.9						
	4	浮遊物質量（SS）	40mg/L (日間平均 30mgL)	＜1.0	＜1.0	1.4	＜1.0	＜1.0	1.6						
	5	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類）	5mg/L	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0						
	6	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類）	30mg/L	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0						
	7	フェノール類含有量	5mg/L	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5						
	8	銅含有量	3mg/L	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3						
	9	亜鉛含有量	2mg/L	0.3	0.2	0.2	0.3	0.5	＜0.2						
	10	溶解性鉄含有量	10mg/L	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1						
	11	溶解性マンガン含有量	10mg/L	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1						
	12	クロム含有量	2mg/L	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2						
	13	大腸菌群数	日間平均 3000個/cm3	＜10	＜10	＜10	＜10	＜10	＜10						
	14	窒素含有量	120mg/L (日間平均 60mgL)	0.8	0.8	0.9	4.3	5.4	1.5						
	15	燐含有量	16mg/L (日間平均 8mgL)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.1	＜0.1	＜0.1						

※1「検出されないこと」とは、定量下限値を下回ることをいう。（例：＜0.0005）

＜：各物質における計量下限値を指す。

採取場所	水質汚濁防止法（有害物質28項目、その他15項目）			サンプリング月日・分析結果											
	No.	分析項目	基準値	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
雨水集水枡2	1	カドミウム及びその化合物	0.03mg/L	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003						
	2	シアン化合物	1mg/L	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1						
	3	有機燐化合物	1mg/L	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1						
	4	鉛及びその化合物	0.1mg/L	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01						
	5	六価クロム化合物	0.5mg/L	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05						
	6	砒素及びその化合物	0.1mg/L	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01						
	7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg/L	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005						
	8	アルキル水銀化合物　※1	検出されないこと	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005						
	9	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	0.003mg/L	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005						
	10	トリクロロエチレン	0.1mg/L	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01						
	11	テトラクロロエチレン	0.1mg/L	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01						
	12	ジクロロメタン	0.2mg/L	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02						
	13	四塩化炭素	0.02mg/L	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002						
	14	1,2-ジクロロエタン	0.04mg/L	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004						
	15	1,1-ジクロロエチレン	1mg/L	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1						
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4mg/L	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04						
	17	1,1,1-トリクロロエタン	3mg/L	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3						
	18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg/L	＜0.006	＜0.006	＜0.006	＜0.006	＜0.006	＜0.006						
	19	1,3-ジクロロプロペン	0.02mg/L	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002						
	20	チラウム	0.06mg/L	＜0.006	＜0.006	＜0.006	＜0.006	＜0.006	＜0.006						
	21	シマジン	0.03mg/L	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003						
	22	チオベンカルブ	0.2mg/L	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02						
	23	ベンゼン	0.1mg/L	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01						
	24	セレン及びその化合物	0.1mg/L	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01						
	25	ほう素及びその化合物	10mg/L	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1						
	26	ふっ素及びその化合物	8mg/L	＜0.8	＜0.8	＜0.8	＜0.8	＜0.8	＜0.8						
	27	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	100mg/L	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1						
	28	1,4-ジオキサン	0.5mg/L	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05						
	1	水素イオン濃度（ｐＨ）	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	8.0	7.7	7.8	7.8						
	2	生物化学的酸素要求量（BOD）	25mg/L (日間平均 20mgL)	3.9	2.4	4.7	2.2	2.4	4.1						
	3	化学的酸素要求量（COD）	25mg/L (日間平均 20mgL)	3.6	4.7	12.0	7.1	8.4	6.9						
	4	浮遊物質量（SS）	40mg/L (日間平均 30mgL)	5.2	1.8	16.0	2.2	3.8	1.6						
	5	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類）	5mg/L	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0						
	6	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類）	30mg/L	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0						
	7	フェノール類含有量	5mg/L	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5						
	8	銅含有量	3mg/L	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3						
	9	亜鉛含有量	2mg/L	0.3	0.3	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2						
	10	溶解性鉄含有量	10mg/L	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1						
	11	溶解性マンガン含有量	10mg/L	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1						
	12	クロム含有量	2mg/L	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2						
	13	大腸菌群数	日間平均 3000個/cm3	50.0	30.0	＜10	＜10	＜10	＜10						
	14	窒素含有量	120mg/L (日間平均 60mgL)	0.9	0.5	2.7	2.1	2.0	1.5						
	15	燐含有量	16mg/L (日間平均 8mgL)	＜0.1	＜0.1	0.1	0.1	＜0.1	＜0.1						

※1「検出されないこと」とは、定量下限値を下回ることをいう。（例：＜0.0005）

＜：各物質における計量下限値を指す。

採取場所	水質汚濁防止法（有害物質28項目、その他15項目）			サンプリング月日・分析結果											
	No.	分析項目	基準値	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
調整池	1	カドミウム及びその化合物	0.03mg/L	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003						
	2	シアン化合物	1mg/L	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1						
	3	有機燐化合物	1mg/L	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1						
	4	鉛及びその化合物	0.1mg/L	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01						
	5	六価クロム化合物	0.5mg/L	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05						
	6	砒素及びその化合物	0.1mg/L	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01						
	7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg/L	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005						
	8	アルキル水銀化合物　※1	検出されないこと	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005						
	9	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	0.003mg/L	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005						
	10	トリクロロエチレン	0.1mg/L	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01						
	11	テトラクロロエチレン	0.1mg/L	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01						
	12	ジクロロメタン	0.2mg/L	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02						
	13	四塩化炭素	0.02mg/L	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002						
	14	1,2-ジクロロエタン	0.04mg/L	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004						
	15	1,1-ジクロロエチレン	1mg/L	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1						
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4mg/L	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04						
	17	1,1,1-トリクロロエタン	3mg/L	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3						
	18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg/L	＜0.006	＜0.006	＜0.006	＜0.006	＜0.006	＜0.006						
	19	1,3-ジクロロプロペン	0.02mg/L	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002						
	20	チラウム	0.06mg/L	＜0.006	＜0.006	＜0.006	＜0.006	＜0.006	＜0.006						
	21	シマジン	0.03mg/L	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003						
	22	チオベンカルブ	0.2mg/L	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02						
	23	ベンゼン	0.1mg/L	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01						
	24	セレン及びその化合物	0.1mg/L	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01						
	25	ほう素及びその化合物	10mg/L	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1						
	26	ふっ素及びその化合物	8mg/L	＜0.8	＜0.8	＜0.8	＜0.8	＜0.8	＜0.8						
	27	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	100mg/L	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1						
	28	1,4-ジオキサン	0.5mg/L	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05						
	1	水素イオン濃度（ｐＨ）	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	8.7	7.8	8.0	8.9						
	2	生物化学的酸素要求量（BOD）	25mg/L (日間平均 20mgL)	2.8	1.0	5.0	1.5	2.9	2.4						
	3	化学的酸素要求量（COD）	25mg/L (日間平均 20mgL)	1.6	2.4	15.0	5.6	11.0	11.0						
	4	浮遊物質量（SS）	40mg/L (日間平均 30mgL)	＜1.0	2.6	1.0	4.4	3.2	＜1.0						
	5	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類）	5mg/L	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0						
	6	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類）	30mg/L	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0	＜1.0						
	7	フェノール類含有量	5mg/L	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5						
	8	銅含有量	3mg/L	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3						
	9	亜鉛含有量	2mg/L	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2						
	10	溶解性鉄含有量	10mg/L	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1						
	11	溶解性マンガン含有量	10mg/L	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1						
	12	クロム含有量	2mg/L	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2						
	13	大腸菌群数	日間平均 3000個/cm3	＜10	10.0	＜10	＜10	＜10	＜10						
	14	窒素含有量	120mg/L (日間平均 60mgL)	0.4	0.3	2.2	1.4	1.0	1.5						
	15	燐含有量	16mg/L (日間平均 8mgL)	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1						

※1「検出されないこと」とは、定量下限値を下回ることをいう。（例：＜0.0005）